



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8616CQ0285

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Elysee Irrigation Ltd. 5 Pentadaktylou Street, CY-2643 Nicosia-Ergates Industrial Area
Vertreiber <i>distributor</i>	Elysee Irrigation Ltd. 5 Pentadaktylou Street, CY-2643 Nicosia-Ergates Industrial Area
Produktart <i>product category</i>	Formteile und Klemmverbinder aus Kunststoffen: Klemmverbinder aus Kunststoff für Rohre aus PE (8616)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Klemmverbinder aus Kunststoff für Rohre aus PE
Modell <i>model</i>	ELYSEE PUSH-FIT
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 2000427-1k vom 17.06.2020 (OFM) Baumusterprüfung: 414.910 vom 23.03.2015 (OFM) KTW-Prüfung: 1800735 / 4521 / 1H vom 10.07.2018 (ÖFI) Mikrobiologische Prüfung: MO 134/15 vom 02.12.2015 (TZW) KTW-Prüfung: 2000427 / 10210 / 1H vom 26.05.2020 (ÖFI) Mikrobiologische Prüfung: MO 080/17 vom 19.09.2017 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW GW 335-B3/(P) (01.09.2011) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	23.03.2025 / 20-0506-WNV

700286-04-A-DE

21.07.2020 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
ELYSEE PUSH-FIT	Nenndurchmesser: 20 mm	PN 16
ELYSEE PUSH-FIT	Nenndurchmesser: 25 mm	PN 16
ELYSEE PUSH-FIT	Nenndurchmesser: 32 mm	PN 16

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
Kupplung	
Reduzierung	
90° Bogen	
90° T-Stück	
90° T-Stück mit Reduzierung	
Endkappe	
Kupplung mit Außengewinde	1 Seite Gewinde gem. EN 10226-1
Kupplung mit Innengewinde	1 Seite Gewinde gem. EN 10226-1
90° Bogen mit Außengewinde	1 Seite Gewinde gem. EN 10226-1
90° Bogen mit Innengewinde	1 Seite Gewinde gem. EN 10226-1
90° T-Stück mit Außengewinde	1 Seite Gewinde gem. EN 10226-1
90° T-Stück mit Innengewinde	1 Seite Gewinde gem. EN 10226-1