



**Certificado nº** **TMP-013/2021**  
*Certificate no.*

**Nome e morada do titular do certificado:**  
*Name and address of certificate holder:*

ELYSEE IRRIGATION LTD  
5, Pentadaktylou St.  
2643, Ergates Industrial Area  
Nicosia  
Cyprus

**Nome e morada do fabricante:**  
*Manufacturer's name and address:*

ELYSEE IRRIGATION LTD  
5, Pentadaktylou St.  
2643, Ergates Industrial Area  
Nicosia  
Cyprus

**Produto:**  
*Product:*

Tubos de policloreto de vinilo não plastificado (PVC-U) para saneamento enterrado sem pressão  
*Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes for non-pressure underground drainage and sewerage*

**Referências:**  
*Type references:*

Ver anexo / *See annex*

**Marca(s) comercial(is):**  
*Trademark(s):*

-----

**Características técnicas:**  
*Technical characteristics:*

Ver anexo / *See annex*

**Este produto está em conformidade com:**  
*This product is in conformity with:*

NP EN 1401-1:2010

**Relatórios de ensaios nº(s) / emitidos por:**

PLA-0085/21-1; PLA-004/2011; PLA-0077/12-1; PLA-0100/16-1 / CEIS  
CERTIF\_04/20\_20-11-3; CERTIF\_03/20\_20-10-30; CERTIF\_01/20\_20-10-26;  
CERTIF\_02/20\_24-06-24 CERTIF\_001/15-24194; CERTIF\_002/15-24197 / ELYSEE (Ensaio realizado no âmbito do esquema / *Tests performed in the scope of the scheme: WMT – Witnessed Manufacturer's Testing*)

*Test report(s) no. / issued by:*

**Informação adicional (se existir):**  
*Additional information (if any):*

No produto pode ser colocada esta marca  
*Can be placed on the product the following mark*



**Este certificado é válido até:**  
*This certificate is valid until:*

2022-12-31

**e substitui o certificado nº:**  
*and supersedes certificate no:*

TMP-028/2019

**Data de emissão:**  
*Date of issue:*

2021-09-20

Francisco Barroca  
Diretor Geral / *General Manager*

IPAC  
acreditação

C0004  
ISO/IEC 17065  
Produtos

Este Certificado é constituído por um Anexo com 1 (uma) página  
*This Certificate includes one Annex with 1 (one) page*

Anexo ao Certificado nº  
Annex to Certificate no.

**TMP-013/2021**



**Referência comercial / Commercial reference:** ELYSEE

**Características técnicas / Technical characteristics:**

Tubos de cor laranja acastanhado / Orange-brown colour pipes

DN	Tipo de união <i>Union type</i>	SDR	Código da área de aplicação <i>Application area code</i>	Rigidez circunferencial nominal <i>Nominal ring stiffness</i>
110, 160, 200, 250, 315	Anel de estanquidade em elastómero <i>Elastomeric sealing ring</i>	34	U	SN8
160, 200, 250, 315		41		SN4

**Data de emissão:** 2021-09-20  
*Date of issue:*



Francisco Barroca  
Diretor Geral / *General Manager*

**IPAC**  
*acreditação*

C0004  
ISO/IEC 17065  
Produtos